

Kable Stringowe



Opis produktu

Na jednym kablu stringowym umieszczone są po dwie etykiety. Pierwsza etykieta znajduje się na końcu kabla pod wejściem do inwertera, druga na początku stołu.

Oznaczenia kabli stringowych wykonujemy na etykietce koloru żółtego o wymiarach 60mm na 19 mm (dł. x wys.), z wyciętymi otworami. Tekst wykonujemy czcionką koloru czarnego o wysokości 15 (wysokość z pakietu office), typu Arial, bez pogrubienia. Poniżej znajduje się opis kodu na etykietce dla kabli stringowych.

TS1.I1.S02 +

Oznaczenia kodu:

- TS1 - Trafostacja nr 1
- I1 - Inwerter nr 1
- S02 - String nr 2

+ / - - oznaczenie biegunowości (UWAGA!: na etykietce musi znaleźć się biegun, należy pamiętać o odpowiednim przymocowaniu etykiety, zgodnie z kierunkiem przepływu prądu